

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Beurskens Schoenmode
2.	Doel van het gebouw	Winkel
3.	Bezoek adres	Markt 104, 6191 JK Beek
4.	Telefoonnummer	046-4371238
5.	Emailadres	info@beurskensschoenmode.nl
6.	Website	www.beurskens-schoenmode.nl
7.	Naam contactpersoon	Roger Voncken
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	20 maart 2019

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed. Hierbij wordt gelet op de aantal parkeerplaatsen, afzetten bij deur mogelijk, aanloopweg tot ingang vlak en breedte in de aanloopweg.
- Het pand heeft geen drempels >2 cm en voldoet aan de normen van het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS) met betrekking tot draaicirkel voor de deur (>150 cm).
- De gangpaden zijn obstakelvrij.
- Glazen deuren zijn voorzien van markeringen op hoogte tussen 90 en 120 cm volgens de normen uit het ITS.
- Er is airco in het pand aanwezig.
- Het pinapparaat is mobiel en voorzien van een verdikking op de '5'.
- De toonbank voldoet aan de norm uit het ITS (hoogte toonbank: <1.2 m + vloer).

Aandachtspunten:

- Het bezoekerstoilet voldoet niet aan de normen uit het ITS. (Draaicirkel >120 cm, breedte wc deur >85 cm).
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst