

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Bloemerie van Gurp
2.	Doel van het gebouw	Winkel
3.	Bezoek adres	Markt 60B, 6191 JJ Beek
4.	Telefoonnummer	046-4375140
5.	Emailadres	info@bloemerievangurp.nl
6.	Website	
7.	Naam contactpersoon	Eric van Gurp
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	20 maart 2019

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed.
- De toegangsdeur is makkelijk te openen en breder als de norm uit de Integrale Toegankelijk Standaard (ITS), namelijk >85 cm.
- De pinautomaat voldoet aan de verdikking op '5' en is mobiel voor gebruik.
- De toonbank voldoet aan de norm van het ITS (<1.2 meter + vloer).
- Glazen deuren zijn voorzien van markeringen op hoogte tussen de 90cm en 120cm volgens de normen uit het ITS.
- In geval van nood is het mogelijk om gebruik te maken van een bezoekerstoilet.

Aandachtspunten:

- Het pand was niet voorzien van nooduitgang borden.
- Het bezoekerstoilet is niet voorzien van een mindervaliden (MIVA) toilet.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst