

# Rapport Toegankelijkheid

## GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	DIART Edelsmeden Juwelen
2.	Doel van het gebouw	Winkel
3.	Bezoek adres	Burgemeester Janssenstraat 102, 6191JC Beek
4.	Telefoonnummer	046-4377140
5.	Emailadres	<a href="mailto:Info@diartdesign.nl">Info@diartdesign.nl</a>
6.	Website	<a href="http://Diartdesign.nl">Diartdesign.nl</a>
7.	Naam contactpersoon	H. Hubbels
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	3 april 2019

## SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

### Positieve punten:

- De bereikbaarheid vanaf de openbare weg naar het pand toe is goed voor alle doelgroepen.
- De betreedbaarheid van het pand is goed en voldoet aan verschillende normen vanuit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS). Denk hierbij aan drempels <2 cm, draaicirkel voor de deur >150 cm, bel op juiste hoogte tussen 90 x135 cm.
- De bruikbaarheid van het gebouw is goed en voldoet aan de volgende normen uit het ITS: Breedte toegangsdeur >85 cm, openen deur meer dan 90 cm, voldoende draai- en keerruimte in de zaak >150 cm en gangpaden zijn obstakelvrij.
- Het pinapparaat is voorzien van een verdikking op de '5' en is mobiel voor gebruik.
- De toonbank voldoet aan de norm uit het ITS (<120 cm + vloer).

### Aandachtspunten:

- De glazen toegangsdeur bevat geen markering.
- Het meubilair (stoelen) zijn niet voorzien van armleuningen.
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie.

### Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst