

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	John Driessens Makelaardij
2.	Doel van het gebouw	Makelaar
3.	Bezoek adres	Markt 16B, 6191 JH Beek
4.	Telefoonnummer	06-22791901 / 046-4374340
5.	Emailadres	info@driessensmakelaardij.nl
6.	Website	www.driessensmakelaardij.nl
7.	Naam contactpersoon	John Driessens
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	1 april 2019

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is voor mensen met een beperking en mensen zonder beperking goed.
- De betreedbaarheid gericht op de draaicirkel voor de deur voldoet aan de norm van het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS) (norm: >150 cm)
- De bruikbaarheid van het pand voldoet aan de normen van het ITS. (norm: draai- en keerruimte >150 cm, drempels <2 cm, breedte van de doorgang van toegangsdeur >85 cm).
- Het meubilair (tafel) voldoet aan de norm uit het ITS, namelijk vrijhoogte onder tafelblad >70 cm, vrije breedte per rolstoelplaats >70 cm, Vrije diepte onder het tafelblad >60 cm.

Aandachtspunten:

- De betreedbaarheid van het pand is voorzien van een hoge opstap. Deze voldoet niet aan de norm uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS) (Norm: Drempel <2cm).
- De markering op de toegangsdeur van het pand is 140 cm hoog.
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie.
- Het meubilair (stoelen) zijn niet voorzien van een armleuning.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst