

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Modima-XL
2.	Doel van het gebouw	Winkel
3.	Bezoek adres	Raadhuisstraat 8, 6191 KB Beek
4.	Telefoonnummer	046-4362057 / 06-20443057
5.	Emailadres	info@modima-xl.nl
6.	Website	Modima-xl.nl
7.	Naam contactpersoon	Maurice Gielkens
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	3 april 2019

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen. Er zijn hoogteverschillen en geen obstakels aanwezig op de aanloopweg.
- Voor de drempel aan de voorkant van het pand is er een wegneembare oprijplaat beschikbaar.
- De betreedbaarheid voldoet voor de rest aan de normen het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS).
- De bruikbaarheid van het gebouw voldoet aan de volgende normen uit het ITS: Drempels <2 cm, breedte van de doorgang van de deuren >85 cm, openen deuren >90 cm, voldoende draai- en keerruimte >150 cm, gangpaden zijn obstakelvrij.
- De hoogte van de toonbank voldoet aan de norm van het ITS, namelijk: <120 cm + vloer.
- Het meubilair (tafel) voldoet aan de norm uit het ITS (>70 cm).
- De paskamers zijn ruim genoeg voor rolstoelgebruikers, producten in de zaak zijn goed bereikbaar.

Aandachtspunten:

- Het meubilair (stoelen) zijn niet voorzien van armleuningen.
- Het toilet voldoet niet aan de normen uit het ITS en bevat geen minder validen (MIVA) toilet.
- De kledinghaken in de paskamers zijn erg hoog en voldoen niet aan de normen uit het ITS.
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst