

Rapportage Toegankelijkheid

Gegevens

1.	Naam organisatie/bedrijf	Mrs. Robinson
2.	Doel van het gebouw	Horeca
3.	Bezoek adres	Markt 11, 6191 JH Beek
4.	Telefoonnummer	046 206 0015
5.	Emailadres	maassen@planet.nl
6.	Website	https://mrs-robinson.nu/
7.	Naam contactpersoon	Ralph Maassen
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	20-03-2019

Samenvatting toegankelijkheidscheck

Positieve punten:

- Het pand is bereikbaar voor bezoekers met of zonder beperking.
- De betreedbaarheid is voor bezoekers met of zonder beperking voldoende.
- De bruikbaarheid van de ruimte is voor alle gebruikers goed. De deur gaat minimaal 90° open en er is voldoende draai- en keerruimte, de doorgangen in het pand zijn breed, een rolstoelgebruiker kan de ruimte volledig gebruiken.
- Meubilair is door alle bezoekers te gebruiken en er is voldoende mogelijkheid om gebruik te maken van een rolstoel.

Aandachtspunten:

- De nooduitgang is momenteel niet te gebruiken doordat deze wordt versperd door het meubilair.
- Er is geen bel aanwezig of intercom aanwezig zodat iemand assistentie kan vragen bij het betreden van het pand.
- De hoofdingang is niet voorzien van bestikking op 90 – 120 cm zoals voorgeschreven in de Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS).
- Er is een bezoekerstoilet aanwezig en deze voldoet aan de normen maar deze is alleen te betreden via een trap.
- De trap heeft aan één kant een leuning.
- De website beschikt niet over een voorleesfunctie.
- Geschreven informatie (menu) is niet in braille beschikbaar.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst