

# Rapport Toegankelijkheid

## GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Drogisterij de Salamander
2.	Doel van het gebouw	Winkel/drogist
3.	Bezoek adres	Markt 102, 6191 JK Beek
4.	Telefoonnummer	046-4371220
5.	Emailadres	<a href="mailto:drogisterijdesalamander@hotmail.com">drogisterijdesalamander@hotmail.com</a>
6.	Website	<a href="http://Drogisterijdesalamander.nl">Drogisterijdesalamander.nl</a>
7.	Naam contactpersoon	Schormans
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	25 maart 2019

## SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

### Positieve punten:

- De toegangsdeur is makkelijk te openen en breder als de norm uit de Integrale Toegankelijk Standaard (ITS), namelijk >85 cm.
- De pinautomaat voldoet aan de verdikking op '5' en is mobiel voor gebruik.
- Er is airco in het pand aanwezig.
- De toonbank voldoet aan de norm van het ITS (<1.2 meter + vloer).
- De inrichting van het gebouw is rustig en gestructureerd.
- Glazen deuren zijn voorzien van markeringen op hoogte tussen de 90cm en 120cm volgens de normen uit het ITS.

### Aandachtspunten:

- De draaicirkel bij het bezoekerstoilet voldoet niet aan de norm van het ITS (norm: >1.2 meter).
- De gangpaden zijn niet allen obstakelvrij, denk hierbij ook aan de obstakels voor de nooduitgangen.
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie.
- De draai- en keerruimte in een aantal gangpaden voldoet niet aan de norm uit het ITS.

### Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst