

# Rapport Toegankelijkheid

## GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Heunen Juweliers
2.	Doel van het gebouw	Juwelier
3.	Bezoek adres	Burgemeester Janssenstraat 18, 6191 JC Beek
4.	Telefoonnummer	046-4371339
5.	Emailadres	<a href="mailto:Beek@heunenopticiens.nl">Beek@heunenopticiens.nl</a>
6.	Website	<a href="http://Heunenonline.nl">Heunenonline.nl</a>
7.	Naam contactpersoon	Rielle Bruens
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	25 maart 2019

## SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

### Positieve punten:

- De betreedbaarheid van het gebouw is goed, er zijn geen drempels >2cm volgens het Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS). Ook is de deurbreedte is meer als de norm uit het ITS (norm >85 cm, in de zaak 115cm).
- Personeel is waakzaam en behulpzaam voor de klanten.
- Er is luchtverversing en airco in het pand aanwezig.
- De stabalie/toonbank is binnen de norm van de ITS, namelijk <1,2 + vloer.

### Aandachtspunten:

- Er is een bel aanwezig, deze hangt op dit moment te hoog. Ook staat er een obstakel voor de bel.
- De toegangsdeur is erg zwaar om open te maken, dit is wegens veiligheidsmaatregelen.

### Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst