

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Fysiotherapie GCN
2.	Doel van het gebouw	Fysiotherapeut
3.	Bezoek adres	Kerklaan 11B, 6191 GM Neerbeek
4.	Telefoonnummer	046 437 4664
5.	Emailadres	info@fysiotherapiegcn.nl
6.	Website	www.fysiotherapiegcn.nl
7.	Naam contactpersoon	Fysiotherapeut
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	6 mei 2019

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen.
- Er zijn twee mindervaliden (MIVA) parkeerplaatsen aanwezig direct aan de voorkant van het pand.
- De betreedbaarheid van het pand is goed, er is voldoende draaicirkel (>150 cm) voor de deur, er zijn geen drempels voor het pand en de toegangsdeur is makkelijk te openen.
- De bruikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen. De vloer is antislip en de breedte van de deuren voldoen aan de norm uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS) (>85 cm breed). Er zijn geen drempels in het gebouw aanwezig > 2 cm.
- Markeringen op de glazen deuren voldoen aan de norm uit het ITS, namelijk op hoogte tussen de 90 en 120 cm.

Aandachtspunten:

- Het bezoekerstoilet verdient nog de aandacht. Er zijn geen beugels aan beide zijdes van het toilet aangebracht. Tevens is er geen alarminstallatie op het bezoekerstoilet.
- De Balie/toonbank voldoet niet aan de normen uit het ITS (norm: <1.2m + vloer).
- In de wachtkamer zijn er alleen maar stoelen zonder armleuningen, dit voldoet niet aan de norm uit het ITS.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst