

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Fysiotherapie Spaubeek
2.	Doel van het gebouw	Praktijk fysiotherapie
3.	Bezoek adres	Musschenberg 12, 6176 BD Spaubeek
4.	Telefoonnummer	046 443 4111
5.	Emailadres	fysiojos@home.nl
6.	Website	https://www.fysiotherapiespaubeek.nl
7.	Naam contactpersoon	Jos van Stokkem
8.	Rapport opgemaakt door	Bert Crapels
9.	Datum	13 mei 2019

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen en voldoet aan de normen uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS)
- Er is voldoende draaicirkel en opstelruimte rond de behandeltafel.
- Voldoende meubilair dat voldoet aan de ITS normen.

Aandachtspunten:

- De betreedbaarheid voldoet niet aan de normen het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS) doordat de drempel groter is dan 2 cm.
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie.
- Er is geen Minder validen toilet.
- De garderobe/kapstok voldoet niet aan de normen uit het ITS (<135 cm + vloer), wat betreft een toegankelijke kapstok.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst