

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	GCN Tandartsenpraktijk
2.	Doel van het gebouw	Tandarts
3.	Bezoek adres	Kerklaan 11A, 6191 GM Neerbeek
4.	Telefoonnummer	046 437 5070
5.	Emailadres	info@tpkerklaan.nl
6.	Website	www.tandartsenpraktijkkerklaan.nl
7.	Naam contactpersoon	Assistente tandartsenpraktijk
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	6 mei 2019

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het gebouw is voldoende voor alle doelgroepen. De hellingbaan voldoet aan de normen uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS).
- De betreedbaarheid van het gebouw is goed voor alle doelgroepen. Er zijn geen drempels >2 cm en de toegangsdeur is makkelijk te openen.
- Er is airco aanwezig in het pand.
- De balie voldoet aan de normen uit het ITS, namelijk <1.2m + vloer.
- Het meubilair in de wachtruimte voldoet aan de normen uit het ITS.

Aandachtspunten:

- De bruikbaarheid van het gebouw voldoet niet aan alle normen van ITS.
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie.
- De kapstok/garderobe voldoet niet aan de normen uit het ITS.
- Het bezoekerstoilet is niet voorzien van een mindervaliden (MIVA) voorziening en voldoet niet aan de normen uit het ITS.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst