

# Rapport Toegankelijkheid

## GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Gezondheidscentrum Neerbeek
2.	Doel van het gebouw	Gezondheidscentrum
3.	Bezoek adres	Kerklaan 11, 6191 GM Neerbeek
4.	Telefoonnummer	046 437 8989
5.	Emailadres	<a href="mailto:huisarts@gcn.nl">huisarts@gcn.nl</a>
6.	Website	<a href="http://www.gcn.nl">www.gcn.nl</a>
7.	Naam contactpersoon	Assistente huisarts
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	6 mei 2019

## SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

### Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen en voldoet aan de normen uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS)
- De betreedbaarheid voldoet aan de normen het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS).
- De bruikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen en voldoet aan de normen uit het ITS namelijk, Breedte doorgaan >85 centimeter, voldoende draai- en keerruimte >150 centimeter, gangpaden obstakelvrij, drempels <2 centimeter.
- De deuren zijn voorzien van markeringen op hoogte tussen de 90 en 120 centimeter. Dit voldoet volgens de normen uit het ITS.
- De balie voldoet aan de norm uit het ITS, namelijk <120 centimeter + vloer
- Het meubilair in de wachtkamer voldoen aan de normen uit het ITS.

### Aandachtspunten:

- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie, waardoor blinden en slechtzienden mensen mogelijk informatie missen.
- Het mindervaliden (MIVA) toilet bevat geen alarminstallatie. Dit is wel een norm uit het ITS.

### Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst