

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Handboogschutterij L'union
2.	Doel van het gebouw	Handboogschutterij / verenigingslokaal
3.	Bezoek adres	Dr. Schaepmanlaan 22, 6191 BN Beek
4.	Telefoonnummer	06 51402600 / 0616897888
5.	Emailadres	info@frijsphoto.nl
6.	Website	www.lunionbeek.nl
7.	Naam contactpersoon	Sjef Frijs
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	3 juni 2019

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is voor alle doelgroepen goed.
- De betreedbaarheid van het pand is goed, er is voldoende draaicirkel (>150 cm) voor de deur, er zijn geen drempels voor het pand en de toegangsdeur is makkelijk te openen.
- De bruikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen. De breedte van de deuren voldoen aan de norm uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS) (>85 cm breed). Er zijn geen drempels in het gebouw aanwezig > 2 cm.
- Er is altijd BHV aanwezig tijdens de openingstijden van het verenigingslokaal, nooduitgangen zijn goed zichtbaar en er zijn geen obstakels aanwezig in de vluchtroute.

Aandachtspunten:

- Het mindervaliden (MIVA) toilet voldoet niet aan de normen uit het Integraal toegankelijkheid Standaard (ITS).
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie.
- De kapstok/garderobe voldoet niet aan de normen uit het ITS.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst