

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Naam organisatie/bedrijf | Kuijs fysiotherapie |
| 2. | Doel van het gebouw | Praktijk fysiotherapie |
| 3. | Bezoek adres | Onze Lieve Vrouweplein 31 |
| 4. | Telefoonnummer | 046 437 1657 |
| 5. | Emailadres | info@fysiofitcare.nl |
| 6. | Website | https://www.fysiofitcare.nl/ |
| 7. | Naam contactpersoon | Mr Kuijs |
| 8. | Rapport opgemaakt door | Bert Crapels |
| 9. | Datum | 13 mei 2019 |

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen en voldoet aan de normen uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS)
- De betreedbaarheid voldoet aan de normen het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS).
- Glazen deuren zijn voorzien van markeringen en voldoen aan de normen uit het ITS (markeringen op hoogte tussen de 90 en 120 centimeter).
- De hoogte van de toonbank/balie voldoet aan de normen uit het ITS, namelijk (<1.2 meter + vloer).
- Er is voldoende draaicirkel en opstelruimte rond de behandeltafel.

Aandachtspunten:

- De zithoogte van de stoelen is te laag. Volgens de ITS zou deze 45 – 50cm hoog moeten zijn.
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie.
- Er is een Minder validen toilet aanwezig maar deze voldoet niet helemaal aan de MIVA eisen voor mensen met een beperking.
- De garderobe/kapstok voldoet niet aan de normen uit het ITS (<135 cm + vloer), wat betreft een toegankelijke kapstok.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst