

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Mondzorg Mauritslaan
2.	Doel van het gebouw	Tandarts
3.	Bezoek adres	Prins Mauritslaan 76, 6191 EH Beek
4.	Telefoonnummer	046 437 1462
5.	Emailadres	info@mmbeek.nl
6.	Website	www.mmbeek.nl
7.	Naam contactpersoon	Tandarts Korteweg
8.	Rapport opgemaakt door	Jasper Vries
9.	Datum	13 mei 2019

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen. Aan de achterzijde van het pand is er een oprijplaat bevestigd aan de stoep, zodat mensen in een rolstoel makkelijk het pand kunnen bereiken.
- De betreedbaarheid is goed voor alle doelgroepen. Er is een automatische toegangsdeur. De glazen toegangsdeur is makkelijk te openen en is voorzien van juiste markering volgens de normen uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS).
- De bruikbaarheid van het pand voldoet aan de normen uit het ITS. De breedte van de deuren zijn >85 centimeter, er is voldoende draai- en keerruimte (>150 centimeter) en er zijn geen drempels aanwezig >2 centimeter.
- In de praktijk is er altijd één iemand aanwezig met BHV diploma.
- Het meubilair in de wachtruimte voldoet aan de normen uit het ITS. (normen: zithoogte tussen 45-50 centimeter, voorzien van rugleuning, zitdiepte >40 centimeter, beiderzijds arMLEUNINGEN).
- De garderobe is voorzien van verschillende hoogtes, zodat elke doelgroep zijn jas kan ophangen. De hoogtes voldoen aan de normen uit het ITS (norm: <135 centimeter voor rolstoelgebruikers).

Aandachtspunten:

- Er is een ruime parkeerplek die dient voor mindervaliden. Deze staat echter niet aangetoond door middel van bord.
- De markering op de glazen toegangsdeur voldoet niet aan de norm uit het ITS (norm: Tussen de 90 en 120 centimeter, inclusief goed contrast).
- De balie voldoet niet aan de normen uit het ITS (norm: <1.2 + vloer).

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst