

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Tandarts Bongaerts
2.	Doel van het gebouw	Tandarts
3.	Bezoek adres	Marktstraat 1, 6191 JX Beek
4.	Telefoonnummer	046 428 1992
5.	Emailadres	info@tandartsbongaerts.nl
6.	Website	http://www.tandartsbongaerts.nl/
7.	Naam contactpersoon	Paul Bongaerts
8.	Rapport opgemaakt door	Bert Crapels
9.	Datum	15 mei 2019

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen en voldoet aan de normen uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS)
- De betreedbaarheid voldoet aan de normen het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS).
- De bruikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen en voldoet aan de normen uit het ITS namelijk, Breedte doorgaan >85 centimeter, voldoende draai- en keerruimte >150 centimeter, gangpaden obstakelvrij, drempels <2 centimeter.
- Bel hangt op een bereikbare hoogte.

Aandachtspunten:

- Geen MIVA parkeerplaats aanwezig.
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie, waardoor blinden en slechtzienden mensen mogelijk informatie missen.
- De stoelen in de wachtkamer zijn niet voorzien van armleuningen.
- De kapstokken hangen te hoog volgens de ITS normen.
- Er is geen Minder validen (MIVA) toilet aanwezig voor mensen met een beperking.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst