

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Tandartsenpraktijk A.M. Catsberg Beek
2.	Doel van het gebouw	Tandarts
3.	Bezoek adres	Van Sonsbeecklaan 5, 6191 JL Beek
4.	Telefoonnummer	046 437 1547
5.	Emailadres	catsberg@tele2.nl
6.	Website	Dienst.mondiger.nl
7.	Naam contactpersoon	
8.	Rapport opgemaakt door	Bert Crapels
9.	Datum	13 mei 2019

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen en voldoet aan de normen uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS)
- De betreedbaarheid voldoet aan de normen het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS).
- De hoogte van de toonbank/balie voldoet aan de normen uit het ITS, namelijk (<1.2 meter + vloer).
- De garderobe/kapstok voldoet niet aan de normen uit het ITS (<135 cm + vloer), wat betreft een toegankelijke kapstok.
- Er is voldoende draaicirkel en opstelruimte rond de behandeltafel.

Aandachtspunten:

- De bel hangt iets te hoog volgens de ITS norm. Deze zegt dat de bel tussen 0,9 en 1,35m hoort te hangen.
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie.
- Er is geen Minder validen (MIVA) toilet aanwezig voor mensen met een beperking.
- De stoelen in de wachtkamer zijn niet voorzien van armleuningen.
- De kapstokken hangen te hoog volgens de ITS normen.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst