

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Naam organisatie/bedrijf | Therapie Beek |
| 2. | Doel van het gebouw | Multidisciplinair centrum |
| 3. | Bezoek adres | Wethouder Sangersstraat, 6191 NA Beek |
| 4. | Telefoonnummer | 046 437 1407 |
| 5. | Emailadres | info@therapiecentrumbeek.nl |
| 6. | Website | https://www.therapiecentrum-beek.nl |
| 7. | Naam contactpersoon | / |
| 8. | Rapport opgemaakt door | Bert Crapels |
| 9. | Datum | 27 mei 2019 |

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen en voldoet aan de normen uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS)
- De betreedbaarheid is voldoende voor alle doelgroepen
- Er is een lift aanwezig
- Er is voldoende draaicirkel en opstelruimte in het gehele pand.
- Er zijn markeringen geplaatst op gevaarlijke plaatsen

Aandachtspunten:

- Er is geen evac-chair aanwezig.
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie.
- De garderobe/kapstok voldoet niet allen aan de normen uit het ITS (<135 cm + vloer), wat betreft een toegankelijke kapstok.
- Het mindervaliden toilet beschikt niet over een alarmfunctie.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst