

# Rapport Toegankelijkheid

## GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Woon/zorgcentrum Franciscus Beek
2.	Doel van het gebouw	Woon/zorgcentrum
3.	Bezoek adres	Om de Toren 1, 6191 KZ Beek
4.	Telefoonnummer	046 411 3500
5.	Emailadres	<a href="mailto:info@vivantes.nl">info@vivantes.nl</a>
6.	Website	<a href="https://www.vivantes.nl/">https://www.vivantes.nl/</a>
7.	Naam contactpersoon	Paul Hermans
8.	Rapport opgemaakt door	Bert Crapels
9.	Datum	15 mei 2019

## SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

### Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen en voldoet aan de normen uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS)
- De betreedbaarheid voldoet aan de normen het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS).
- De bruikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen en voldoet aan de normen uit het ITS namelijk, Breedte doorgaan >85 centimeter, voldoende draai- en keerruimte >150 centimeter, gangpaden obstakelvrij, drempels <2 centimeter.
- De deuren zijn voorzien van markeringen op hoogte tussen de 90 en 120 centimeter. Dit voldoet volgens de normen uit het ITS.
- De balie voldoet aan de norm uit het ITS, namelijk <120 centimeter + vloer
- Verschillende personenliften aanwezig die allen zeer ruim zijn van opzet en zijn voorzien van spraakfunctie

### Aandachtspunten:

- Geen MIVA parkeerplaats bij hoofdingang aanwezig.
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie, waardoor blinden en slechtzienden mensen mogelijk informatie missen.
- Kapstokken bij ingang hangen te hoog volgens de normen van de ITS

### Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst