

Rapport Toegankelijkheid

GEGEVENS

1.	Naam organisatie/bedrijf	Zorghuis Beek
2.	Doel van het gebouw	Woon/zorgcentrum
3.	Bezoek adres	Carmelstraat 23, 6191 VR Beek
4.	Telefoonnummer	046 782 0507
5.	Emailadres	beek@zorghuisnederland.nl
6.	Website	https://zorghuisnederland.nl/zorghuis-beek/
7.	Naam contactpersoon	
8.	Rapport opgemaakt door	Bert Crapels
9.	Datum	15 mei 2019

SAMENVATTING TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

Positieve punten:

- De bereikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen en voldoet aan de normen uit het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS)
- De betreedbaarheid voldoet aan de normen het Integraal Toegankelijkheid Standaard (ITS).
- De bruikbaarheid van het pand is goed voor alle doelgroepen en voldoet aan de normen uit het ITS namelijk, Breedte doorgaan >85 centimeter, voldoende draai- en keerruimte >150 centimeter, gangpaden obstakelvrij, drempels <2 centimeter.
- Bel hangt op een bereikbare hoogte.

Aandachtspunten:

- Geen MIVA parkeerplaats bij hoofdingang aanwezig.
- Parkeerplaats is van kiezel dit kan lastig zijn voor mensen met een mobiliteitsprobleem.
- De website is niet voorzien van een voorleesfunctie, waardoor blinden en slechtzienden mensen mogelijk informatie missen.
- Niet alle trappen zijn voorzien van een leuning aan beide kanten.

Bijlagen:

1. Ingevulde checklijst
2. Handleiding bij de checklijst